

盛土規制に係る基準類（案）への意見募集結果

パブリックコメントの実施期間

令和6(2024)年1月29日(月曜日)から2月28日(水曜日)まで

パブリックコメントに寄せられた意見

1名（法人1）

意見	都の見解
鉄筋コンクリート造等擁壁の構造計算において、滑動に対する検討を行う際に粘着力 c を考慮することができるよう検討いただきたい。	滑動に対する検討を行う際に用いる c は、底版と基礎地盤の間の付着力 C_B を指しており、通常粘着力が発生することはないことから、 $C_B=0$ として審査を行います。
摩擦係数の表が2種類あるため、どちらを使用すればよいか明示していただきたい。	ご指摘を踏まえ見直しを行います。
擁壁にフェンス・手摺を設置することができるよう明示していただきたい。	フェンス・手摺による影響を含めて適切に荷重を設定いただければ問題ありません。